


**Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 -  
Processo Administrativo nº630/2024****De :** licitacao@cordeiro.rj.gov.br

qui., 26 de set. de 2024 12:53


**Assunto :** Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO  
ELETRÔNICO Nº 030/2024 - Processo  
Administrativo nº630/2024 1 anexo**Para :** licitacao@voigt.ind.brAs imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Boa tarde.

Após consulta ao setor competente (Secretaria de Obras), segue a lista de quesitos respondida para o vosso conhecimento (em anexo).

Seguimos a disposição para maiores esclarecimentos, caso se torne necessário.

Att.

**De:** "secobras" <secobras@cordeiro.rj.gov.br>**Para:** "licitacao" <licitacao@cordeiro.rj.gov.br>**Cc:** "secobrascordeiro" <secobrascordeiro@gmail.com>**Enviadas:** Quarta-feira, 25 de setembro de 2024 17:29:26**Assunto:** Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 -  
Processo Administrativo nº630/2024**Atenciosamente,****Michelly Malaquias**

Auxiliar Administrativo I - Mat. 100141448

Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Cordeiro

 **(22) 2551-0116 | (22) 2551-0145 | RAMAL  
250** [secobras@cordeiro.rj.gov.br](mailto:secobras@cordeiro.rj.gov.br) [www.cordeiro.rj.gov.br](http://www.cordeiro.rj.gov.br) **Avenida Presidente Vargas, Centro -  
Cordeiro****De:** "licitacao" <licitacao@cordeiro.rj.gov.br>**Para:** "secobras" <secobras@cordeiro.rj.gov.br>**Enviadas:** Sexta-feira, 9 de agosto de 2024 12:03:14

**Assunto:** Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024  
- Processo Administrativo nº630/2024

Kelly Bonifácio  
Pregoeira - Mat. 400121297  
Secretaria de Administração

Prefeitura Municipal de Cordeiro  
(22) 2551-0616 | Ramal 219  
licitacao@cordeiro.rj.gov.br  
www.cordeiro.rj.gov.br  
Avenida Presidente Vargas, Centro - Cordeiro

---

**De:** "Marcia - Metalúrgica Voigt" <licitacao@voigt.ind.br>

**Para:** "licitacao" <licitacao@cordeiro.rj.gov.br>

**Enviadas:** Quinta-feira, 8 de agosto de 2024 17:40:50

**Assunto:** PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 -  
Processo Administrativo nº630/2024

Prezados boa tarde,

Venho tempestivamente solicitar esclarecimentos quanto aos itens 148- Tampão para Bueiro 60x60 e 149 - tampão de ferro fundido para PV, conforme segue:

**ITEM 148 - Tampão para Bueiro 60x60**

1 -O tampão é com ou sem articulação?

2 - A norma ABNT NBR 10160/2005 que regula a fabricação de tampões e grelhas estabelece que a qualidade do tampão deve-se a classe de resistência do mesmo, ou seja, quanto de peso ele suporta que passe por cima, nos casos de trafego de carros, por exemplo é a classe D400, nos casos de calçadas, B125 etc. Desta forma solicitamos nos informar qual a classe de resistência solicitada.

3 - Qual inscrição deve ter na tampa? (ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, ETC)

**ITEM 149 - tampão de ferro fundido para PV**

1 - Qual é a medida do tampão?

2 - O tampão é com ou sem articulação?

3 - No caso de ser articulado qual o sistema antiruido? anel, usinagem?

4 - A norma ABNT NBR 10160/2005 que regula a fabricação de tampões e grelhas estabelece que a qualidade do tampão deve-se a classe de resistência do mesmo, ou seja, quanto de peso ele suporta que passe por cima, nos casos de tráfego de carros, por exemplo é a classe D400, nos casos de calçadas, B125 etc. Desta forma solicitamos nos informar qual a classe de resistência solicitada.

5 - Qual inscrição deve ter na tampa? (ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, ETC).

6 - Caso possuam fotos ou desenhos do tampão favor nos enviar.

As informações acima solicitadas são de extrema importância para a correta cotação do produto uma vez que interferem no peso e construção das grelhas e tampões levando a alterações de preço. Todos os concorrentes devem ter a mesma informação afim de não ferir os Princípios da Lei de Licitações tais quais: isonomia, legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo.

--

Atenciosamente



**Marcia Ribeiro**

Licitação

[licitacao@voigt.ind.br](mailto:licitacao@voigt.ind.br)

(41) 3373-3030 (whatsapp)

(41) 98858-7265

[www.voigt.ind.br](http://www.voigt.ind.br)

**Horário de  
atendimento:**

**Comercial:** 8h às 12h e das 13h às 17:48

**Retirada e entrega de mercadorias:** 8h às 11h  
e das 13h às 17h



**Secretaria de Obras - Item 148 e 149.docx**

145 KB

**De :** secobras@cordeiro.rj.gov.br

qua., 25 de set. de 2024 17:29

**Assunto :** Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO  
ELETRÔNICO Nº 030/2024 - Processo  
Administrativo nº630/2024

1 anexo

**Para :** licitacao <licitacao@cordeiro.rj.gov.br>

**Cc :** secobrascordeiro <secobrascordeiro@gmail.com>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

---

**Atenciosamente,**



**Michelly Malaquias**

Auxiliar Administrativo I - Mat. 100141448

Secretaria de Obras

Prefeitura Municipal de Cordeiro

**(22) 2551-0116 | (22) 2551-0145 | RAMAL 250**

[secobras@cordeiro.rj.gov.br](mailto:secobras@cordeiro.rj.gov.br)

[www.cordeiro.rj.gov.br](http://www.cordeiro.rj.gov.br)

**Avenida Presidente Vargas, Centro - Cordeiro**

---

**De:** "licitacao" <licitacao@cordeiro.rj.gov.br>

**Para:** "secobras" <secobras@cordeiro.rj.gov.br>

**Enviadas:** Sexta-feira, 9 de agosto de 2024 12:03:14

**Assunto:** Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 - Processo Administrativo nº630/2024

Kelly Bonifácio

Pregoeira - Mat. 400121297

Secretaria de Administração

Prefeitura Municipal de Cordeiro

(22) 2551-0616 | Ramal 219

licitacao@cordeiro.rj.gov.br

www.cordeiro.rj.gov.br

Avenida Presidente Vargas, Centro - Cordeiro

---

**De:** "Marcia - Metalúrgica Voigt" <licitacao@voigt.ind.br>

**Para:** "licitacao" <licitacao@cordeiro.rj.gov.br>

**Enviadas:** Quinta-feira, 8 de agosto de 2024 17:40:50

**Assunto:** PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 -  
Processo Administrativo nº630/2024

Prezados boa tarde,

Venho tempestivamente solicitar esclarecimentos quanto aos itens 148- Tampão para Bueiro 60x60 e 149 - tampão de ferro fundido para PV, conforme segue:

**ITEM 148 - Tampão para Bueiro 60x60**

1 -O tampão é com ou sem articulação?

2 - A norma ABNT NBR 10160/2005 que regula a fabricação de tampões e grelhas estabelece que a qualidade do tampão deve-se a classe de resistência do mesmo, ou seja, quanto de peso ele suporta que passe por cima, nos casos de trafego de carros, por exemplo é a classe D400, nos casos de calçadas, B125 etc. Desta forma solicitamos nos informar qual a classe de resistência solicitada.

3 - Qual inscrição deve ter na tampa? (ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, ETC)

**ITEM 149 - tampão de ferro fundido para PV**

1 - Qual é a medida do tampão?

2 - O tampão é com ou sem articulação?

3 - No caso de ser articulado qual o sistema antiruido? anel, usinagem?

4 - A norma ABNT NBR 10160/2005 que regula a fabricação de tampões e grelhas estabelece que a qualidade do tampão deve-se a classe de resistência do mesmo, ou seja, quanto de peso ele suporta que passe por cima, nos casos de trafego de carros, por exemplo é a classe D400, nos casos de calçadas, B125 etc. Desta forma solicitamos nos informar qual a classe de resistência solicitada.


5 - Qual inscrição deve ter na tampa? (ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, ETC).

6 - Caso possuam fotos ou desenhos do tampão favor nos enviar.

As informações acima solicitadas são de extrema importância para a correta cotação do produto uma vez que interferem no peso e construção das grelhas e tampões levando a alterações de preço. Todos os concorrentes devem ter a mesma informação afim de não ferir os Princípios da Lei de Licitações tais quais: isonomia, legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo.

--

Atenciosamente



**Marcia Ribeiro**

Licitação

[licitacao@voigt.ind.br](mailto:licitacao@voigt.ind.br)

(41) 3373-3030 (whatsapp)

(41) 98858-7265

[www.voigt.ind.br](http://www.voigt.ind.br)

**Horário de  
atendimento:**

**Comercial:** 8h às 12h e das 13h às 17:48

**Retirada e entrega de mercadorias:** 8h às 11h  
e das 13h às 17h



**Secretaria de Obras - Item 148 e 149.docx**

145 KB

**De :** Marcia - Metalúrgica Voigt <[licitacao@voigt.ind.br](mailto:licitacao@voigt.ind.br)> ter., 13 de ago. de 2024 17:03

**Assunto :** Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO  
ELETRÔNICO Nº 030/2024 - Processo  
Administrativo nº630/2024


**Para :** [licitacao@cordeiro.rj.gov.br](mailto:licitacao@cordeiro.rj.gov.br)

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Boa tarde!

Obrigada pelo retorno.

Atenciosamente



**Marcia Ribeiro**

Licitação

[licitacao@voigt.ind.br](mailto:licitacao@voigt.ind.br)

(41) 3373-3030 (whatsapp)

(41) 98858-7265

[www.voigt.ind.br](http://www.voigt.ind.br)

**Horário de  
atendimento:**

**Comercial:** 8h às 12h e das 13h às 17:48

**Retirada e entrega de mercadorias:** 8h às 11h  
e das 13h às 17h

Em 13/08/2024 16:24, [licitacao@cordeiro.rj.gov.br](mailto:licitacao@cordeiro.rj.gov.br) escreveu:

Boa tarde,

Segue em anexo resposta ao pedido de esclarecimento perpetrado por vossa empresa.

Sem mais para o momento.

Att.

Kelly Bonifácio  
Pregoeira - Mat. 400121297  
Secretaria de Administração

Prefeitura Municipal de Cordeiro  
(22) 2551-0616 | Ramal 219  
[licitacao@cordeiro.rj.gov.br](mailto:licitacao@cordeiro.rj.gov.br)  
[www.cordeiro.rj.gov.br](http://www.cordeiro.rj.gov.br)  
Avenida Presidente Vargas, Centro - Cordeiro

---

**De:** "Marcia - Metalúrgica Voigt" <[licitacao@voigt.ind.br](mailto:licitacao@voigt.ind.br)>

**Para:** "licitacao" <[licitacao@cordeiro.rj.gov.br](mailto:licitacao@cordeiro.rj.gov.br)>

**Enviadas:** Quinta-feira, 8 de agosto de 2024 17:40:50

**Assunto:** PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 - Processo Administrativo nº630/2024

Prezados boa tarde,

Venho tempestivamente solicitar esclarecimentos quanto aos itens 148- Tampão para Bueiro 60x60 e 149 - tampão de ferro fundido para PV, conforme segue:

#### ITEM 148 - Tampão para Bueiro 60x60

1 -O tampão é com ou sem articulação?

2 - A norma ABNT NBR 10160/2005 que regula a fabricação de tampões e grelhas estabelece que a qualidade do tampão deve-se a classe de resistência do mesmo, ou seja, quanto de peso ele suporta que passe por cima, nos casos de tráfego de carros, por exemplo é a classe D400, nos casos de calçadas, B125 etc. Desta forma solicitamos nos informar qual a classe de resistência solicitada.

3 - Qual inscrição deve ter na tampa? (ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, ETC)

#### ITEM 149 - tampão de ferro fundido para PV

1 - Qual é a medida do tampão?

2 - O tampão é com ou sem articulação?

3 - No caso de ser articulado qual o sistema antiruido? anel, usinagem?

4 - A norma ABNT NBR 10160/2005 que regula a fabricação de tampões e grelhas estabelece que a qualidade do tampão deve-se a classe de resistência do mesmo, ou seja, quanto de peso ele suporta que passe por cima, nos casos de trafego de carros, por exemplo é a classe D400, nos casos de calçadas, B125 etc. Desta forma solicitamos nos informar qual a classe de resistência solicitada.

5 - Qual inscrição deve ter na tampa? (ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, ETC).

6 - Caso possuam fotos ou desenhos do tampão favor nos enviar.

As informações acima solicitadas são de extrema importância para a correta cotação do produto uma vez que interferem no peso e construção das grelhas e tampões levando a alterações de preço. Todos os concorrentes devem ter a mesma informação afim de não ferir os Princípios da Lei de Licitações tais quais: isonomia, legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo.

--

Atenciosamente



**Marcia Ribeiro**

Licitação

[licitacao@voigt.ind.br](mailto:licitacao@voigt.ind.br)

(41) 3373-3030 (whatsapp)

(41) 98858-7265

[www.voigt.ind.br](http://www.voigt.ind.br)

**Horário de  
atendimento:**

**Comercial:** 8h às 12h e das 13h às 17:48

**Retirada e entrega de mercadorias:** 8h às 11h  
e das 13h às 17h

---

**De :** [licitacao@cordeiro.rj.gov.br](mailto:licitacao@cordeiro.rj.gov.br)

ter., 13 de ago. de 2024 16:24

**Assunto :** Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO  
ELETRÔNICO Nº 030/2024 - Processo

 1 anexo



Administrativo nº630/2024

**Para :** Marcia - Metalúrgica Voigt <licitacao@voigt.ind.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

---

Boa tarde,

Segue em anexo resposta ao pedido de esclarecimento perpetrado por vossa empresa.

Sem mais para o momento.

Att.

Kelly Bonifácio  
Pregoeira - Mat. 400121297  
Secretaria de Administração

Prefeitura Municipal de Cordeiro  
(22) 2551-0616 | Ramal 219  
licitacao@cordeiro.rj.gov.br  
www.cordeiro.rj.gov.br  
Avenida Presidente Vargas, Centro - Cordeiro

---

**De:** "Marcia - Metalúrgica Voigt" <licitacao@voigt.ind.br>

**Para:** "licitacao" <licitacao@cordeiro.rj.gov.br>

**Enviadas:** Quinta-feira, 8 de agosto de 2024 17:40:50

**Assunto:** PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 -  
Processo Administrativo nº630/2024

Prezados boa tarde,

Venho tempestivamente solicitar esclarecimentos quanto aos itens 148- Tampão para Bueiro 60x60 e 149 - tampão de ferro fundido para PV, conforme segue:

**ITEM 148 - Tampão para Bueiro 60x60**

1 -O tampão é com ou sem articulação?

2 - A norma ABNT NBR 10160/2005 que regula a fabricação de tampões e grelhas estabelece que a qualidade do tampão deve-se a classe de resistência do mesmo, ou seja, quanto de peso ele suporta que passe por cima, nos casos de tráfego de carros, por exemplo é a classe D400, nos casos de calçadas, B125 etc. Desta forma solicitamos nos informar qual a classe de resistência solicitada.

3 - Qual inscrição deve ter na tampa? (ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, ETC)

## ITEM 149 - tampão de ferro fundido para PV

1 - Qual é a medida do tampão?

2 - O tampão é com ou sem articulação?

3 - No caso de ser articulado qual o sistema antiruido? anel, usinagem?

4 - A norma ABNT NBR 10160/2005 que regula a fabricação de tampões e grelhas estabelece que a qualidade do tampão deve-se a classe de resistência do mesmo, ou seja, quanto de peso ele suporta que passe por cima, nos casos de trafego de carros, por exemplo é a classe D400, nos casos de calçadas, B125 etc. Desta forma solicitamos nos informar qual a classe de resistência solicitada.


5 - Qual inscrição deve ter na tampa? (ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, ETC).

6 - Caso possuam fotos ou desenhos do tampão favor nos enviar.

As informações acima solicitadas são de extrema importância para a correta cotação do produto uma vez que interferem no peso e construção das grelhas e tampões levando a alterações de preço. Todos os concorrentes devem ter a mesma informação afim de não ferir os Princípios da Lei de Licitações tais quais: isonomia, legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo.

--

Atenciosamente



**Marcia Ribeiro**

Licitação

[licitacao@voigt.ind.br](mailto:licitacao@voigt.ind.br)

(41) 3373-3030 (whatsapp)

(41) 98858-7265

**[www.voigt.ind.br](http://www.voigt.ind.br)**

**Horário de  
atendimento:**

**Comercial:** 8h às 12h e das 13h às 17:48

**Retirada e entrega de mercadorias:** 8h às 11h  
e das 13h às 17h

---

 **RESPOSTA ESCLARECIMENTO.pdf**  
224 KB

---

**De :** licitacao@cordeiro.rj.gov.br

sex., 09 de ago. de 2024 12:03

**Assunto :** Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO  
ELETRÔNICO Nº 030/2024 - Processo  
Administrativo nº630/2024

**Para :** secobras <secobras@cordeiro.rj.gov.br>

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

---

Kelly Bonifácio  
Pregoeira - Mat. 400121297  
Secretaria de Administração

Prefeitura Municipal de Cordeiro  
(22) 2551-0616 | Ramal 219  
licitacao@cordeiro.rj.gov.br  
www.cordeiro.rj.gov.br  
Avenida Presidente Vargas, Centro - Cordeiro

---

**De:** "Marcia - Metalúrgica Voigt" <licitacao@voigt.ind.br>

**Para:** "licitacao" <licitacao@cordeiro.rj.gov.br>

**Enviadas:** Quinta-feira, 8 de agosto de 2024 17:40:50

**Assunto:** PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2024 -  
Processo Administrativo nº630/2024

Prezados boa tarde,

Venho tempestivamente solicitar esclarecimentos quanto aos itens 148- Tampão para Bueiro 60x60 e 149 - tampão de ferro fundido para PV, conforme segue:

**ITEM 148 - Tampão para Bueiro 60x60**

1 -O tampão é com ou sem articulação?

2 - A norma ABNT NBR 10160/2005 que regula a fabricação de tampões e grelhas estabelece que a qualidade do tampão deve-se a classe de resistência do mesmo, ou seja, quanto de peso ele suporta que passe por cima, nos casos de trafego de carros, por exemplo é a classe D400, nos casos de calçadas, B125 etc. Desta forma solicitamos nos informar qual a classe de resistência solicitada.

3 - Qual inscrição deve ter na tampa? (ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, ETC)

## ITEM 149 - tampão de ferro fundido para PV

- 1 - Qual é a medida do tampão?
- 2 - O tampão é com ou sem articulação?
- 3 - No caso de ser articulado qual o sistema antiruido? anel, usinagem?
- 4 - A norma ABNT NBR 10160/2005 que regula a fabricação de tampões e grelhas estabelece que a qualidade do tampão deve-se a classe de resistência do mesmo, ou seja, quanto de peso ele suporta que passe por cima, nos casos de trafego de carros, por exemplo é a classe D400, nos casos de calçadas, B125 etc. Desta forma solicitamos nos informar qual a classe de resistência solicitada.
- 5 - Qual inscrição deve ter na tampa? (ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, ETC).
- 6 - Caso possuam fotos ou desenhos do tampão favor nos enviar.

As informações acima solicitadas são de extrema importância para a correta cotação do produto uma vez que interferem no peso e construção das grelhas e tampões levando a alterações de preço. Todos os concorrentes devem ter a mesma informação afim de não ferir os Princípios da Lei de Licitações tais quais: isonomia, legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo.

--

Atenciosamente



**Marcia Ribeiro**

Licitação

[licitacao@voigt.ind.br](mailto:licitacao@voigt.ind.br)

(41) 3373-3030 (whatsapp)

(41) 98858-7265

**[www.voigt.ind.br](http://www.voigt.ind.br)**

**Horário de  
atendimento:**

**Comercial:** 8h às 12h e das 13h às 17:48

**Retirada e entrega de mercadorias:** 8h às 11h  
e das 13h às 17h

---

**De :** Marcia - Metalúrgica Voigt <[licitacao@voigt.ind.br](mailto:licitacao@voigt.ind.br)> qui., 08 de ago. de 2024 17:40

**Assunto :** PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO  
ELETRÔNICO Nº 030/2024 - Processo

Administrativo nº630/2024

**Para :** licitacao@cordeiro.rj.gov.br

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

---

Prezados boa tarde,

Venho tempestivamente solicitar esclarecimentos quanto aos itens 148- Tampão para Bueiro 60x60 e 149 - tampão de ferro fundido para PV, conforme segue:

**ITEM 148 - Tampão para Bueiro 60x60**

1 -O tampão é com ou sem articulação?

2 - A norma ABNT NBR 10160/2005 que regula a fabricação de tampões e grelhas estabelece que a qualidade do tampão deve-se a classe de resistência do mesmo, ou seja, quanto de peso ele suporta que passe por cima, nos casos de trafego de carros, por exemplo é a classe D400, nos casos de calçadas, B125 etc. Desta forma solicitamos nos informar qual a classe de resistência solicitada.

3 - Qual inscrição deve ter na tampa? (ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, ETC)

**ITEM 149 - tampão de ferro fundido para PV**

1 - Qual é a medida do tampão?

2 - O tampão é com ou sem articulação?

3 - No caso de ser articulado qual o sistema antiruido? anel, usinagem?

4 - A norma ABNT NBR 10160/2005 que regula a fabricação de tampões e grelhas estabelece que a qualidade do tampão deve-se a classe de resistência do mesmo, ou seja, quanto de peso ele suporta que passe por cima, nos casos de trafego de carros, por exemplo é a classe D400, nos casos de calçadas, B125 etc. Desta forma solicitamos nos informar qual a classe de resistência solicitada.

5 - Qual inscrição deve ter na tampa? (ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS, ETC).

6 - Caso possuam fotos ou desenhos do tampão favor nos enviar.

As informações acima solicitadas são de extrema importância para a correta cotação do produto uma vez que interferem no peso e construção das grelhas e tampões levando a alterações de preço. Todos os concorrentes devem ter a mesma informação afim de não ferir os Princípios da Lei de Licitações tais quais: isonomia, legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo.

--

Atenciosamente



**Marcia Ribeiro**

Licitação

[licitacao@voigt.ind.br](mailto:licitacao@voigt.ind.br)

(41) 3373-3030 (whatsapp)

(41) 98858-7265

**[www.voigt.ind.br](http://www.voigt.ind.br)**

**Horário de  
atendimento:**

**Comercial:** 8h às 12h e das 13h às 17:48

**Retirada e entrega de mercadorias:** 8h às 11h  
e das 13h às 17h

---