



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 066/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDEIRO - RJ

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
16/08/2022 13:11	ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORDEIRO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 224/2022 A ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA-ME situada na Av. Ver. Orlando S. Francisco, 1313 – V. Ipanema, cidade de Piraquara, estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 03.983.321/0001-41, vem respeitosamente à vossa presença, com fundamento na lei nº 8.666/93, apresentar a presente: Com base no Termo de referência do presente edital, solicitamos esclarecimentos a respeito dos seguintes pontos: 1 - No termo de referência, item 7, existe a passagem "TENSÃO DE SAÍDA DE 110/115 OU 220V", porém a maioria dos equipamentos que são ligados em nobreaks são 115V, sendo desnecessário saída do equipamento bivolt. Visando maior competitividade e conseqüentemente maior lucratividade ao órgão, serão aceitos nobreaks com entrada Bivolt e Saída 115V?		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
18/08/2022 15:34	Resposta em anexo.	RESPOSTA ESCLARECIMENTO.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/bffc2525298f4365b6e078af67df6e97.pdf

KELLY SILVA BONIFÁCIO
CORDEIRO-RJ - 18/08/2022

Gerado em: 18/08/2022 15:47:27