

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando nº 122/2022

Ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Cordeiro

De: Diretoria de Administração

Prezados (as),


Em resposta ao esclarecimento sobre o questionamento feito pela empresa ACOMPANY COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA-ME, sobre o Pregão Eletrônico nº 066/2022, que trata sobre o seguinte:

"No termo de referência, item 7, existe a passagem "TENSÃO DE SAÍDA DE 110/115 ou 220V", porém a maioria dos equipamentos que são ligados em nobreaks são 115V, sendo desnecessário saída do equipamento bivolt. Visando maior competitividade e consequentemente maior lucratividade ao órgão, serão aceitos nobreaks com entrada e saída 115V?"

Como a própria passagem descreve, a saída de tensão deve ser de 110/115 OU 220V, sendo assim, serão aceitos equipamentos com ambos tipos de saída de tensão.

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração.

Cordeiro, 18 de Agosto de 2022



Cleiton Moura
Diretor Administrativo