



Cordeiro - RJ, 02 de setembro de 2021.

PARECER TÉCNICO Nº 019/2021

I. APRESENTAÇÃO:

Parecer técnico referente ao Pregão 058/2021, processo 617/2021, referente a eventual aquisição de container de lixo e lixeiras para coleta seletiva individual para o município de Cordeiro – RJ, CEP 28540-000.

II. PARECER TÉCNICO:

Considerando o edital do pregão registro de preços N.º 058/2021.

Considerando o e-mail enviado pela empresa Movimento Brasil, com pedidos de esclarecimentos da especificação do Container.

Considerando que o anexo II do edital supracitado, deixa claro a necessidade de o item estar em conformidade com ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que por sua vez não exige ou aponta o modelo de fabricação injetado como sendo o único método eficaz e seguro para o fim pretendido.

Considerando que o item descrito não é comum em nosso país e região, sendo usual em outros países da América do Norte.

Ressaltamos que o especificado no edital e anexo elencado acima não fora de autoria deste departamento de engenharia e projetos.

III. CONCLUSÃO

Considerando as argumentações aludidas acima, verificamos a necessidade de uma errata, desconsiderando o texto "Receptor Frontal, com ranhuras na parte frontal do contentor para encaixe dos pentes", descrito no termo de referência, anexo II do edital supramencionado, a fim de possibilitar que outros fornecedores de contentores fabricados pelo método de rotomoldagem possam participar do certame, uma vez que são a maioria inclusive no país e região.


BRUNO AZEVEDO SANTOS
Prefeitura Municipal de Cordeiro
Diretor Especializado em Engenharia
Matrícula: 014.211.388

Processo Administrativo 617/2021
Pregão Presencial nº058/2021

Cordeiro, 02 de Setembro de 2021.

ERRATA

No site do Município de Cordeiro, mais precisamente no endereço eletrônico www.cordeiro.rj.gov.br/licitacao, correspondente ao **Pregão Presencial nº058/2021**, cujo objeto se refere à **futura e eventual aquisição de container de lixo e lixeiras para coleta seletiva individual, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos anexos I e II do edital**, observa-se o seguinte:

Após parecer emitido pela Diretoria Municipal Especializado em Engenharia, a Pregoeira do Município de Cordeiro informa que, precisamente nos itens 1.1(objeto) e 8.1 (amostra), ambos do Termo de Referência anexo ao edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021, ocorreu um pequeno equívoco na formulação da frase, que ora será corrigido. Vejamos:

ONDE SE LIA:

- a) Itens 1.1 (objeto) e 8.1 (amostra) do Termo de Referência – Anexo II do Edital

Container de lixo, tipo caixa de lixo externa [...]

O container deve conter ainda: Sistema de Elevação com dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura; Munhão, com par de eixos situados nas laterais do contentor; **Receptor Frontal, com Ranhuras na parte frontal do contentor para encaixe dos pentes.** O item deve estar em conformidade com a ABNT e obedecendo a todas as normas de segurança que regulamentam o presente objeto. [...] Grifo nosso.

LEIA-SE:

- b) Itens 1.1 (objeto) e 8.1 (amostra) do Termo de Referência – Anexo II do Edital

Container de lixo, tipo caixa de lixo externa [...]

O container deve conter ainda: Sistema de Elevação com dispositivos que possibilitem a operação de elevação (basculamento) de forma eficiente e segura; Munhão, com par de eixos situados nas laterais do contentor. **TEXTO REMOVIDO DO ORIGINAL.** O item deve estar em conformidade com a ABNT e obedecendo a todas as normas de segurança que regulamentam o presente objeto. [...]

No mais, informamos que todo o teor restante do edital permanece inalterado.

Atenciosamente,


Kelly Silva Bonifácio
Pregoeira